

Anexo 10. Informe de estudio de ruido Norma Federal, agosto.

|                      |                                                                 |                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                      | <b>Informe de estudio de ruido Norma Federal.</b><br>[Redacted] | "Hotel Roma Norte"<br>No. Informe: 10 |
| <b>DIRIGIDO A</b>    | [Redacted]                                                      | <b>FECHA</b>                          |
| <b>REALIZADO POR</b> |                                                                 | 14 de agosto de 2024                  |

El presente informe tiene por objeto determinar las emisiones de ruido que genera la construcción del inmueble denominado "Hotel Roma Norte".

Antecedentes:

Dicho estudio se realizará dentro de lo contemplado en la [Redacted] que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.

Para dicho estudio se utilizará un sonómetro, que es un aparato normalizado que comprende un micrófono, un amplificador, redes de ponderación y un indicador de nivel para poder medir los niveles de ruido, de acuerdo al inciso 4.27 de la norma citada.

En lineamiento a lo establecido en dicha norma para la medición del ruido y sus máximos permisibles que determinados en el horario de 6:00 a 22:00 horas un máximo de 68 dB y para el horario de las 22:00 a 6:00 horas un máximo de 65 dB.

| Datos de la fuente fija |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto                | Hotel Roma Durango 259                                                 |
| Domicilio               | Calle Durango 259, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX |
| Responsable             |                                                                        |

| Instrumentación |                            |
|-----------------|----------------------------|
| No. De serie    | G068767                    |
| Marca           | Cirrus Research plc.       |
| Modelo          | Sonómetros Optimus CR:152B |

## Anexo 17. Informe de estudio de ruido, 18 de septiembre

|                      |                                       |                                                                 |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                      |                                       | <b>Informe de estudio de ruido Norma Federal.</b><br>[Redacted] | "Hotel Roma Norte"<br>No. Informe: 11 |
| <b>DIRIGIDO A</b>    | [Redacted]<br>Huecomiso No. 2451/2017 |                                                                 | <b>FECHA</b>                          |
| <b>REALIZADO POR</b> | 18 de septiembre de 2024              |                                                                 |                                       |

El presente informe tiene por objeto determinar las emisiones de ruido que genera la construcción del inmueble denominado "Hotel Roma Norte".

**Antecedentes:**

Dicho estudio se realizará dentro de lo contemplado en la N [Redacted] que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.

Para dicho estudio se utilizará un sonómetro, que es un aparato normalizado que comprende un micrófono, un amplificador, redes de ponderación y un indicador de nivel para poder medir los niveles de ruido, de acuerdo al inciso 4.27 de la norma citada.

En lineamiento a lo establecido en dicha norma para la medición del ruido y sus máximos permisibles que determinados en el horario de 6:00 a 22:00 horas un máximo de 68 dB y para el horario de las 22:00 a 6:00 horas un máximo de 65 dB.

| Datos de la fuente fija |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto                | Hotel Roma Durango 259                                                 |
| Domicilio               | Calle Durango 259, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX |
| Responsable             |                                                                        |

| Instrumentación |                            |
|-----------------|----------------------------|
| No. De serie    | G068767                    |
| Marca           | Cirrus Research plc.       |
| Modelo          | Sonómetros Optimus CR:152B |